

АКТ № \_\_\_\_\_

Выполнения мероприятий по подготовке систем теплоснабжения жилого дома к ОЗП 2023/2024г.

Составлен представителями: СП ПТС АО «ДГК» инженер Тараканов А.Ю.

и ответственным за эксплуатацию лицом (ведомственная принадлежность, должность, ФИО) \_\_\_\_\_

ТОВ «Надежда»Адрес принимаемого дома ул. Калинина, д.17

Выполненные мероприятия согласно предоставленного плана работ по подготовке к ОЗП 2023/2024 гг.

№ п/п	Система тепло потребления	Мероприятие, согласно плана работ по подготовке к ОЗП	Дата	Результат выполнения (предъявлено, проведено, выдержало)	Должность, ФИО, подпись представителей
1	Внутренняя система центрального отопления	Гидропневматическая промывка	16.06.23	Предъявлено	
2		Гидравлическое испытание на прочность и плотность	19.06.23	P= <u>6</u> кгс/см <sup>2</sup> Выдержало	
3	ИТП	Чистка грязевых фильтров	16.06.23	Проведено	
4		Гидравлическое испытание на прочность и плотность	19.06.23	P=10,0 кгс/см <sup>2</sup> Выдержало	
5		Сопло элеватора			
6	Система <u>РБП</u> ГВС	Гидравлическое испытание на прочность и плотность	19.06.23	P=10,0 кгс/см <sup>2</sup> Выдержало	
7	Другие системы			P=10,0 кгс/см <sup>2</sup> Выдержало	

Замечания:

«19» 06 2023 г.

Представитель СП ПТС АО «ДГК»

Тепловая инспекция



Тараканов А.Ю.

(подпись, ФИО, телефон)